

高雄空廚股份有限公司

承包商報價工程估價單

地址：高雄市中山四路2-10號

電話：07-791-0483

傳真：07-791-0488

發包單位：總工務室

工程名稱：一廠NO：32、NO：33冷凍庫主機更新及移機

	請購品名	單位	數量	單價	總價	備註
一	新設冷凍機組					
1	百勝半密往復冷凍機型:4DES-5Y R404A 冷媒含:殼管式冷凝器、油分離器、液氣分離器、乾燥過濾器、視窗、電磁閥、蒸發器含膨脹閥、電熱除霜、蒸發器外殼材質為SUS304不銹鋼板、鰭片採用銅鰭片、高低壓開關、安全閥、高壓表、低壓表、配電盤含NFB、MS、指示燈。冷凍機組外箱材質為SUS304 厚度:2mm。蒸發器冷媒管路及冷凍機組冷媒管路需塗裝防腐蝕油漆，防腐蝕油漆須提供SGS試驗報告並符合CNS14132 K2243(1998)要求值或更高等級。冷媒管路配管含保溫2英吋厚。微電腦溫控器SUS304白鐵安裝盒、微電腦溫控器型號:SNF-311。	組	2			
二	原有冷凍機組拆裝、修改(原燒賣19號冷凍庫)					
1	業主提供冷凍機組拆除(含保養、清潔)	台	2			
2	冷凍主機組訂製外箱材質為SUS304 厚度:2mm(原主機組置於室內無外箱)	台	1			
3	配電盤修改至訂製外箱內安裝	式	1			
三	主機平台					
1	室外主機不銹鋼SUS304平台含維修爬梯(平台長:500cm 寬:175cm 高:220cm;柱子6支,規格10cmX10cm,厚度3mm四方管;維修用樓梯1支;不銹鋼板採用3mm花板;平台面及輔助橫樑間隔125cm 1支,規格10cmX10cm.厚度3mm四方管,依照職安規定平台須加裝護欄或鍊條)	座	1			請參照平台示意圖,樓梯依平台完成後安裝
四	配管、配電及工資(含夜間施工)					
1	冷凍機組安裝定位(新機+移機)	式	1			
2	冷媒管路配管含保溫(2英吋厚)	台	4			
3	主電源線路配線配管(新機+移機)	式	1			
4	冷卻水管洗孔(新機+移機)	式	1			
5	冷卻水管配管(新機+移機)	式	1			
6	填充冷媒及試車(新機+移機)	台	4			
7	原有冷凍機組拆除(無用管路及固定架需一併拆除、環境清潔整理)清運	式	1			
五	工安管理費	式	1			
	總計					
	稅金	式	1			
	合計					

工程聯絡人：王廷志 手機：0931-887-607

e-mail：ea@kacs.com.tw